



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

25.11.2021

№ 0238

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 59» города Кирова (далее по тексту — МБОУ СОШ № 59 г. Кирова), юридический адрес: 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Некрасова, д.57, ИНН 4346041270, ОГРН 1034316575468 и рассмотрении представленных документов: акта проверки от 25.11.2021 № 0776 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Установить в помещениях туалетов для технических целей отдельный водопроводный кран в соответствии с п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28, ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Срок исполнения – 01.10.2023

2. Обеспечить состояние оконных блоков (целые стеклопакеты, беспрепятственное открытие окон для мытья) в помещениях всех рекреаций, на лестничном марше между 3-4 этажом, в учебных кабинетах № 42, 43, 45, 38, 37, 35, в туалетах для учащихся 1-2 этажа, в лаборантской кабинета биологии, в актовом зале, коридоре к актовому залу, в складском помещении на 1-м этаже в соответствии с п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20, ст.28, ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Срок исполнения – 01.10.2023

3. Обеспечить количество обучающихся в классах начальной школы исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 м² в соответствие с п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 и таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, ст.28, ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Срок исполнения – 01.10.2023.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на МБОУ СОШ № 59 г. Кирова законный представитель – Булдакова Наталья Викторовна, директор.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде срок **01.10.2023**, по адресу: **Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д.45**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Н.В. Алалыкина

Копию настоящего предписания получил: « 25 » ноября 2021г.

директор
(должностное лицо)

Н
(подпись)

Булдакова Н.В.
(Ф.И.О)