

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» мая 2025 г., 43250061000218203349

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» июня 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2505/038-43/93-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Киров, пр-т Октябрьский, 122А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического
визита от « 29 » мая 2025 г., № 2505/038-43/93-ВО/Р, учетный номер проверки 43250061000218203349.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром надзорных контролей (надзора), регионального государственного контроля (надзора) муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Седельникова Алевтина Александровна – старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)
2. Злобин Дмитрий Леонидович – старший инспектор отделения ОНПМ ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При записи инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (они) визит был проведен после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г Киров, ул Некрасова, Дом 57

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) наладки иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 59" ГОРОДА КИРОВА ИНН 4346041270, адрес регистрации юридического лица:
610014, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КИРОВ, НЕКРАСОВА УЛИЦА, 57**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «10» июня 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «23» июня 2025 года, 17 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом (и инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности – автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает

ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности – автоматической пожарной сигнализации до её замены в установленном порядке в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021. Срок службы отдельных элементов системы, смонтированной на объекте защиты, составляет более 10 лет.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 4323006100020808074144 от 23.10.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Некрасова, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушением пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

2. Не представлены документы, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности руководителя организации, а также лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты и лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа: указанные лица должны иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» или ими должно быть пройдено обучение по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, чем нарушены п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; пункта 2 Приложения №3 к приказу МЧС России от 18.11.2021 №806; подпункта «б» пункта 12 официальных разъяснений обязательных требований, утвержденных Распоряжением МЧС России от 15.11.2022 № 1210; пункта 2 Приложения №4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 №1120 (действует с 01.09.2025). Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Некрасова, 57

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушением пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в нормативных документах, с указанием реквизитов рекомендательных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решением контрольного надзорного органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Седельникова Алевтина Александровна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Седельникова Алевтина Александровна - старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору), телефон: 88332208627, e-mail: sedelnikovaaa@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно осуществляющего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Директор ООО "ИЗ" и Супруга Б. Директор №5 13.06.2025
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностное лицо или уполномоченное представительство юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г. (подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

